



Fertigungsskizze u. Stützentabelle für Filterbehälter **PUBLIC 1450**

Betriebsdruck 2 bar, Prüfdruck 2,6 bar

Nr.	Bezeichnung	Nenndurchmesser DN
A1	Klebeflansch - Rohwasser / Schlammwasser	DN 150, d160
A2	Klebeflansch - Reinwasser / Spülwasser	DN 125, d140
B1	Blockflansch Füllöffnung	DN 500
B2	Blockflansch Wartungsöffnung	DN 500
B3	Blockflansch Handlochöffnung	DN 150
C1	Klebmulde / Entlüftung	DN 40
C2	Klebeflansch Spülluft auf Wunsch	
D1	Sichtfenster	55 x 245