



Fertigungsskizze u. Stützentabelle für Filterbehälter **PUBLIC 1800**

Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,25 bar

Nr.	Bezeichnung	Nenndurchmesser DN
A1	Klebeflansch - Rohwasser / Schlammwasser	DN 200, d225
A2	Klebeflansch - Reinwasser / Spülwasser	DN 150, d160
B1	Füllöffnung	500
B2	Wartungsöffnung	500
B3	Handlochöffnung	150
C1	Klebmuffe	DN 40
C2	Klebeanschluss Spülluft auf Wunsch	—
D1	Sichtfenster	55 x 245