





PROJEKTBERATUNG
dinotec
D 63477 Maintal 2
Spessartstrasse 7
Telefon 06109 / 60 11 60
Telefax 06109 / 60 11 90
E- Mail mail@dinotec.de




# Fertigungsskizze u. Stutzentabelle für Filterbehälter

## *PUBLIC 910*

Betriebsdruck 2 bar, Prüfdruck 2,6 bar

| Nr. | Bezeichnung | Nenndurchmesser DN |
|---|---|---|
| A1 | Klebeflansch - Rohwasser / Schlammwasser | DN 100, d110 |
| A2 | Klebeflansch - Reinwasser / Spülwasser | DN 80, d90 |
| B1 | Füllöffnung | 210 |
| B2 | Wartungsöffnung | 430 |
| C1 | Entlüftung | I-Gew. R 1/2 " |
| C2 | Klebeanschluss Spülluft auf Wunsch | |
| D1 | Sichtfenster | 55 x 245 |
| | | |