




Ansicht



Seitenansicht



Draufsicht



PROJEKTBERATUNG
 **dlnotees** GmbH

D 63477 Maintal 2
 Spessartstrasse 7
 Telefon 06109 / 60 11 80
 Telefax 06108 / 60 11 80
 E-Mail mail@dlnotees.de

Fertigungsskizze u. Stuzentabelle für Filterbehälter
Senator S Ø 765

Betriebsdruck 2,0 bar, Prüfdruck 2,6 bar

Nr.	Bezeichnung	Nenndurchmesser DN
A1	Klebeflansch - Rohwasser / Schlammwasser	DN 50, d 63
A2	Klebeflansch - Reinwasser / Spülwasser	DN 50, d 63
B1	Füllöffnung	Ø 210
B2	Revisionsöffnung	Ø 210
B3	Entlüftunganschluß	R 1/2"
C1	Entleerung Typ EH	