PROJEKTBERATUNG
dinotec GmbH
D 53477 Maintal 2
Spessartstrasse 7
Telefon 06109 / 60 11 60
Telefax 06109 / 60 11 90
E-Mail mail@dinotec.de







Fertigungsskizze u. Stutzentabelle für Filterbehälter

FiberDOME EUROPE Ø3200 zylindrischer Mantelhöhe 1700mm Schütthöhe 1200

Betriebsdruck 2,5bar, Prüfdruck 3,25 bar

Nr.	Bezeichnung	Nenndurchmesser DN
A1	Flanschstutzen-Rohwasser / Schlammwasser	DN 350, d 355
A2	Flanschstutzen-Reinwasser / Spülwasser	DN 300, d315
B1	Flanschstutzen Füllöffnung	DN 500
B2	Flanschstutzen Wartungsöffnung	DN 500
C1	Flanschstutzen Entlüftung	DN 80
C2	Flanschstutzen Entleerung	DN 100
D1	Blockflansch Sichtfenster	DN 200